

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41


## ODBOR VÝSTAVBY

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 8.11.2023  
Spis.zn.: OV/4692/2023-Sak  
Č.j.: OV/29436/23 Sak  
Vyřizuje: Tomáš Sak  
E-mail: sak.tomas@kralovice.cz  
Tel.: 373 300 271



Toto opatření je vykonatelné dne: 20.11.2023  
Městský úřad Kralovice - odbor výstavby

Datum: 16.11.2023



### KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 8.11.2023 podal

**Plzeňský kraj, IČO 70890366, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, kterého zastupuje SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Sokolov, IČO 48035599, Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **kolaudační souhlas,**

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

#### **vrty pro tepelná čerpadla pro DSP Kralovice**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1011, 1072/1, parc. č. 2132/11, 2135/1, 2136/1, 5536/1, 5537/1 v katastrálním území Kralovice u Rakovníka provedené podle společného povolení spis.zn. OV/1077/2022-Sak ze dne 12.4.2022.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Jedná se o soustavu 20 vrtů pro 2 tepelná čerpadla (země/voda) pro DSP Kralovice, které slouží k vytápění celého objektu. Tyto vrty o celkové hloubce 150 m jsou umístěny v areálu DSP Kralovice. Pro první čerpadlo (o výkonu 59 kW) je určeno 8 vrtů, pro druhé čerpadlo (88 kW) je určeno 12 vrtů.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 16. listopadu 2023 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- Závěrečnou kontrolní prohlídkou bylo ověřeno, že stavba je provedena v souladu s PD a podmínkami stavebního povolení.

- Stavebník předložil: protokol MěÚ Kralovice, odboru životního prostředí, plnou moc, předávací protokol + tlakové a průtočné zkoušky, geometrické zaměření, ohlášení činnosti báňské správy, projekt vrtaných prací.

**Odůvodnění:**

Dne 8.11.2023 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 11/2023. Stavební úřad provedl dne 16. listopadu 2023 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:



- -----

**Poučení:**

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

otisk úředního  
razítka

RNDr. Jiří Tišer  
vedoucí odboru výstavby

**Obdrží:**

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 - zastoupen

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Sokolov, IDDS: amx5p38

sídlo: Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4 - zastupuje

Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace, IDDS: wujkj9c

sídlo: Plzeňská tř. č.p. 345, 331 41 Kralovice

Město Kralovice, Markova tř. č.p. 2, 331 41 Kralovice

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, Markova tř. č.p. 2, 331 41 Kralovice